

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 10/05/2022
 ΑΡ ΠΡΩΤ.: 12481
 ΠΡΟΣ: Το τμήμα λογιστηρίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» αρ.30/2022

A. Περιγραφή υπηρεσίας

Η μελέτη αυτή αφορά την επισκευή βλαβών στο αντλιοστάσιο της δεξαμενής της Ανθούσας και συγκεκριμένα αποκατάσταση δυσλειτουργίας της ηλεκτροβάνας τύπου πεταλούδας η οποία ανοιγοκλείνει για την συμπλήρωση της δεξαμενής από τον αγωγό πλήρωσης από την Πεντέλη.

Προτείνεται η αντικατάσταση της με ηλεκτροβάνα η οποία θα είναι πλήρως ανοικτή και δεν θα προκαλεί τον στραγγαλισμό της ροής του νερού αυξάνοντας την ταχύτητα σε τέτοιο σημείο παράγοντας ενοχλητικό ήχο για τους κατοίκους της περιοχής που παράγει τον ήχο.

Συγκεκριμένα θα γίνει πλήρης αποκατάσταση της βλάβης αντλιοστάσιο της δεξαμενής της Ανθούσας.

B. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Η συνολική δαπάνη της υπηρεσίας αποκατάστασης βλαβών συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης τους και παράδοση σε πλήρη λειτουργία στο αντλιοστάσιο της δεξαμενής της Ανθούσας προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσόν των 1.525,20 €, για την συγκεκριμένη προμήθεια και είναι γραμμένη στο προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α 25.6275.0015 με τίτλο «Επισκευή βλαβών αντλιοστασίων Δ.Ε. Ανθούσας» η εγγεγραμμένη πίστωση είναι 5.000,00 €.

Αριθμός μελέτης :30/2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Επισκευή αντλιοστάσιο Δεξαμενής νερού Δ.Ε. Ανθούσας.					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΟΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια και τοποθέτηση βάνας πεταλούδας με ηλεκτρικό κινητήρα ενδεικτικού τύπου EFFEBI με δίσκο AISI304 με ηλεκτρικό κινητήρα 240Vac/dc J4CS55 - DN80 αντλιοστασίου δεξαμενής ΔΕ Ανθούσας. Περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την επισκευή και τοποθέτηση βάνας	1	Τεμάχιο	780,00	780,00
2	Προμήθεια και τοποθέτηση Kit εγκατάστασης για σύνδεση ηλεκτρικής καλωδίωσης και τροφοδοσίας σημάτων τηλεμετρίας.	1	Τεμάχιο	450,00	450,00
Σύνολο					1.230,00
Φ.Π.Α 24%					295,20
Σύνολο δαπάνης					1.525,20

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2.

CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών-προμηθειών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, (CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με κωδικούς:

CPV: 50500000-0 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αντλιών, δικλίδων, στροφίγγων, μεταλλικών δοχείων και μηχανημάτων).

Γ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεσης προμήθειας:

Η ανάθεση της εν λόγω υπηρεσίας προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα το άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2021.

Δ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης: αντλιοστάσιο επί της οδού Κοραή της Δ.Ε. Γέρακα.

Ε. Χρόνος παράδοσης

Η προθεσμία εκτέλεσης της υπηρεσίας ορίζεται για τρεις (3) εργάσιμες ημέρες για την επισκευή της βάνας πεταλούδας με ηλεκτρικό κινητήρα αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ