

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΓΕΡΑΚΑΣ, 26/09/2022  
 ΑΡ ΠΡΩΤ.: 27552  
 ΠΡΟΣ: Το τμήμα λογιστηρίου

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ**

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

**«Προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας αντλιοστασίου δεξαμενής Δ.Ε. Ανθούσας» αρ μελ.38/2022**

**A. Περιγραφή προμήθειας**

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην αναγκαία προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας αντλιοστασίου δεξαμενής Δ.Ε. Ανθούσας» και αφορά την προμήθεια πετρελαιοκίνητο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος που θα τοποθετηθεί στην δεξαμενή της Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.

Συγκεκριμένα λόγω των συχνών διακοπών που παρατηρούνται από την παροχή ρεύματος από τον πάροχο και ειδικότερα κατά την περίοδο των χιονοπτώσεων και των πυρκαγιών στην συγκεκριμένη περιοχή της Ανθούσας, γίνεται διακοπή υδροδότησης των κατοίκων και μερικές φορές πολυήμερη μέχρι την αποκατάσταση του προβλήματος, για τούτο θα τοποθετηθεί ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος για αυτόματη εκκίνηση σε περίπτωση πτώσης τάσης ή διακοπή του ρεύματος που θα έχει σαν αποτέλεσμα να αποφεύγονται οι διακοπές της υδροδότησης.

Τα υλικά θα είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται και θα πρέπει να ανταποκρίνονται κατά ελάχιστο, στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσης μελέτης. .

**B. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των 16.740,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%), η συγκεκριμένη προμήθεια και είναι γραμμένη στο προϋπολογισμό του Δήμου με Κ.Α 25.7135.0003 με τίτλο «Προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας αντλιοστασίου δεξαμενής Δ.Ε. Ανθούσας» με εγγεγραμμένη πίστωση 18.000,00 € από πιστώσεις του Δήμου.

Αριθμός μελέτης :38/2022

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

Κ.Α : 25.7135.0003 Προμήθεια & εγκατάσταση ηλεκτρογεννήτριας αντλιοστασίου δεξαμενής Δ.Ε. Ανθούσας					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) (χωρίς ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΟ (€) (χωρίς ΦΠΑ)

1	Προμήθεια μεταφορά εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πετρελαιοκίνητου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους συνεχούς ισχύος 10 KVA-1500RPM με πίνακα αυτόματης εκκίνησης (και χειροκίνητης εκκίνησης ) και κάλυμμα καιρικών συνθηκών με ηχομόνωσης τουλάχιστον 68dBA	TEM	1	11.200,00	11.200,00
2	Προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση με γερανοφόρο όχημα βάσης ειδικής κατασκευής από κοιλοδοκούς στην στέγη οικίσκου για την τοποθέτηση του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους.	TEM	1	2.300,00	2.300,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>				<b>13.500,00</b>	
<b>ΦΠΑ 24%</b>				<b>3.240,00</b>	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>				<b>16.740,00</b>	

**CPV ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Σύμφωνα με την ισχύουσα κωδικοποίηση των υπηρεσιών-προμηθειών περί ευρωπαϊκού κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις, (CPV), οι παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρούσης ταξινομούνται με κωδικούς:

CPV: 31121000-0 (Συγκροτήματα ηλεκτροπαραγωγών ζευγών).

Γ. Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεσης προμήθειας:

Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας προτείνεται να γίνει με απευθείας ανάθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, σύμφωνα το άρθρο 26 και στις διαδικασίες της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 328 και τις τροποποιήσεις του Ν. 4782/2001.

Δ. Επιθυμητός τόπος παράδοσης: δεξαμενή Δημοτικής Ενότητας Ανθούσας.

Ε. Χρόνος παράδοσης

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται για σαράντα (40) εργάσιμες ημέρες αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας της παρούσης θα γίνει συνολικά με την ολοκλήρωση της προμήθειας (εκτέλεση συμβατικού αντικειμένου), με εξόφληση της συνολικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή και την σύνταξη των αντιστοίχων πρωτοκόλλων παραλαβής.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΛΗΝΗΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ